


## RAPPORT D'INSPECTION N°6075 094-1/3


### Inspection report

**N° d'affaire BV : 6075094-1**
*BV job nr*
**PROJET : PARATONNERRE IONIFLASH MACH30**
*Project*
**Référence :**
**Client BV : FRANCE PARATONNERRES**
*BV client*
**Commande n°: N05375**
*(client à BV)*
**Fabricant : FRANCE PARATONNERRES**
*Manufacturer*
**Parc Ester Technopole**
**9, rue Columbia**
**87068 LIMOGES**
**FRANCE**
**Commande n°:**
*(client au fabricant)*
**Inspection demandée par : M.TROUBAT (France Paratonnerres)**
*Inspection requested by*

FOURNITURE / OBJET DE L'INSPECTION <i>Supply / subject of inspection</i>	ITEM N°	Quantité (Qty)
PARATONNERRE IONIFLASH MACH NG30 <i>ESE Air-terminal IONIFLASH MACH NG30</i>  	SANS	1

**DOCUMENTS DE REFERENCE : Voir feuille de suite pour les documents complémentaires:  Oui  Non**

Titre <i>Title</i>	Reference n° <i>Reference n°</i>	Rev. <i>Rev</i>	Approuvé par : <i>Approved by</i>	Date <i>Date</i>
Norme NF C17102	ANNEXE C	/	/	2011
TEST REPORT LCIE	12105-641928	/	M SALMON	21/05/2013
LABORATOIRE AMPERE			M. AKA	21/10/2009
GERAC	REL-2009-039	/	M. MADORE	07/04/2013
France PARATONNERRES	Déclaration de conformité 90130	/	M. TROUBAT	09/10/2013
LABORATOIRE AMPERE ATTESTATION D'ESSAI	Dimension des TIGES PTS utilisées	/	M. AKA	/

<b>INSPECTIONS :</b>	<b>Résultats de l'inspection :</b> <input checked="" type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non satisfaisant <i>Results of inspection</i>
<b><u>Lieu et date ou période d'inspection:</u></b> <i>Place &amp; date or period of inspection</i>	<b><u>Rapport de non conformité (NCR):</u></b> <input type="checkbox"/> NCR émis pendant la période concernée :
Limoges & Toulouse Octobre 2013 <i>October 2013</i>	Absence de non conformité
<b><u>State de l'inspection :</u></b> <input type="checkbox"/> Avant fabrication <input type="checkbox"/> Durant la fabrication <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Emballage	<b><u>Principales conclusions &amp; Remarques:</u></b> <i>Main Conclusions &amp; Remarks</i>
<b><u>Type d'inspection:</u></b> <i>Kind of inspection</i> <input type="checkbox"/> Réunion préalable <input type="checkbox"/> Présence aux essais <input type="checkbox"/> Inspection finale <input checked="" type="checkbox"/> Revue documentaire <i>Document review</i> <input type="checkbox"/> Expediting & évaluation fournisseur ↙ <input type="checkbox"/> Emballage (pour les détails voir pages suivantes)	Les essais de vieillissement pris en référence dans ce rapport son ceux réalisés sur le <i>Paratonnerre IONIFLASH MACH NG60 par le LCIE.</i> / <i>The ageing tests taken as reference in this report are those that were realized on ESE Air-terminal IONIFLASH MACH NG60 by LCIE.</i>  Les essais de chocs pris en référence dans ce rapport son ceux réalisés sur le <i>Paratonnerre IONIFLASH MACH NG60 par le GERAC.</i> / <i>The impact tests taken as reference in this report are those that were realized on ESE Air-terminal IONIFLASH MACH NG60 by GERAC.</i>
<b><u>Stamping:</u></b> <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>	


 Intermédiaire  
 Final

## RAPPORT D'INSPECTION N° 6075094-1/3

### Inspection report

N° d'affaire BV : 6075094-1

BV job Nr

**Description des inspections effectuées :** Description of the inspections carried out :

Revue documentaire des essais d'un paratonnerre à dispositif d'amorçage / document review of a ESE Air-terminal

**Référentiels utilisés pendant l'inspection :** Reference documents used for inspection:

Annexe C de la Norme NFC 17102 édition 2011

**Annexes à ce certificat :** Annexes to this certificate:

Les rapports d'essais suivant ont été pris en référence :

- TEST REPORT LCIE Numéro 12105-641928 du 21 mai 2013.
- Rapport du LABORATOIRE AMPERE du 21 octobre 2009.
- Rapport du GERAC Numéro REL-2009-039 du 07 avril 2009
- Déclaration de conformité N°90130 de France Parat onnerres
- Attestation d'essai du LABORATOIRE AMPERE

**Conclusion**

**Nous soussignons, que la fourniture référencée ci-dessus a été inspectée en conformité aux prescriptions de la commande et aux exigences contractuelles qui s'appliquent à la mission**

**confiée à Bureau Veritas. Résultat de l'inspection : Les essais appliqués au Paratonnerre IONIFLASH MACH NG30 sont conformes à l'Annexe C de la norme NFC 17 102 édition 09/2011 »**

*We undersigned, that the here above mentioned supply was inspected in conformity with the applicable requirements of the purchase order and the contractual requirements governing the mission entrusted to Bureau Veritas without any remarks.*

*Inspection result : The test carried out on the IONIFLASH MACH NG30 are in accordance with the Appendix C of the NFC 17 102 standard released 09/2011*

**ANNEXES**  Oui (Nombre total de pages : 29.)  Non

**Inspecté par :**

Nom : LOOS Olivier

Signature:...



Date d'émission : ...15 octobre 2013

**Centre d'inspection :** BV TOULOUSE.....

Diffusion :  CLIENT

Fournisseur